

**Raphaël D.** - Né en 1975  
**84700 Sorgues**  
**Plus de 10 ans d'expérience**  
**Réf : 711070912**

## **Conducteur de travaux electricite / technicien de maintenance**

### **Ma recherche**

---

Je recherche tout type de contrat, sur toute la région PACA, dans l'Electricité et maintenance.

### **Formations**

---

cap-bep electrotechnique - 1993

### **Expériences professionnelles**

---

Depuis 2004 : Société JERLAURE -Conduite et coordination de travaux TCE de construction de salles informatiques. -Mise en oeuvre et vérification des installations courant fort et courant faible. oPapeterie du LEMAN : Salle informatique oMIPIH (Informatique Hospitalière) : Salle informatique oDomaine Skiable de FLAINE: Salle informatique oSDIS 69 : Audit de vérification du réseau secouru et ondulé des centres principaux d'intervention

De 2003 à 2004 : Société JERLAURE -Installation, mise en oeuvre et vérification d'installations électriques secourues (onduleurs, groupe électrogène...) -Maintenance d'un parc d'onduleurs réparti dans toute la France> 150 appareils de 5 à 80KVA -Maintenance courant fort et faible de salles informatiques (Incendie, réseau électrique...) oCPAM Aurillac: Salle informatique oCentrale d'achat LECLERC Sud Ouest : Salle informatique oACOSS, CNIR SUD : Installation et mise en service d'onduleurs et étude du réseau électrique oBases Aériennes: Maintenance d'onduleurs

De 2001 à 2003 : Société GTIE - OPTEOR île de France (groupe Vinci) -Technicien de maintenance courant fort et faible oMusée du Louvre et Musée d'Orsay : Maintenance des systèmes incendie oSociété Générale: Maintenance HT/BT, mesures et essais sur réseau secouru et ondulé

De 1993 à 2001 : Société VERGER DELPORTE île de France (groupe Suez) -Technicien de maintenance courant fort et faible oRENAULT Boulogne Billancourt: Installation du réseau électrique secouru et ondulé oMinistère de la Justice: Installation des postes électriques HT oBanque INDOSUEZ: Installation d'un système de gestion technique centralisée

### **Atouts et compétences**

---

-FLUKE SCOPEMETER 199  
-DVM TYPE CA5230 et PINCE AMPEREMETRIQUE F15, CONTROLEUR D'ISOLEMENT  
-Habilitation électrique: HO, B2, BR (Expert)

### **Permis**

---

B